

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felhasználási hely címe

Település:

Utca:

Házzám:

Egyeztetés tárgya:	IGEN	NEM
1. A nyomásszabályozó a telekhatár közelében kerül elhelyezésre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. A nyomásszabályozó a térszint alatt kerül elhelyezésre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Iker kivitelű gázmérő szekrény engedélyezése	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tervdokumentáció száma:		

A mai napon a tervező / képviselője egyeztetésre felkereste az OPUS TIGÁZ Zrt. elosztói engedélyes területileg illetékes üzemzetőségét, ahol üzemviteli szakterület vezető az alábbiakat nyilatkozta:

1. A nyomásszabályozó a telekhatár közelében kerül elhelyezésre:

IGEN

NEM

Amennyiben nem a telekhatár közelében kerül elhelyezésre a nyomásszabályozó és a csatlakozóvezeték kisnyomástól nagyobb nyomáson üzemel, akkor:

Indoklás kifejtése arról, hogy a nyomásszabályozó miért nem helyezhető el a telekhatár közelében:	
A nyomásszabályozó helye:	
A nyomásszabályozó típusa:	
A nyomásszabályozó térfogatárama (teljesítménye):	
A telekhatártól induló csatlakozóvezeték paraméterei:	
Anyaga:	
Átmérője:	
Nyomása:	
A telekhatár és a nyomásszabályozó közötti távolság VAGY A telekhatárrhatáron belül a kisnyomástól eltérő nyomású vezetékszakasz hossza:	
Megjegyzés:	

Kelt:	
-------	--

A tervező kamarai azonosító száma a jogszabályban [az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] előírtaknak megfelelően:	
A tervező olvasható neve	Az üzemviteli szakterület vezető olvasható neve
A tervező aláírása	Az üzemviteli szakterület vezető aláírása

2. A nyomásszabályozó a térszint alatt kerül elhelyezésre:

IGEN

NEM

Amennyiben a térszint alatt kerül elhelyezésre a nyomásszabályozó, akkor a tervnek ezen részét, amely a nyomásszabályozó térszint alatti elhelyezését taglalja, a területileg illetékes Üzemviteli szakterület vezetővel engedélyeztetni kell.

Indoklás kifejtése arról, hogy a nyomásszabályozó miért nem helyezhető el a térszint felett:	
Földbe süllyesztett nyomásszabályozó nem létesíthető olyan helyen, ahol a funkciónak megfelelő szokványos területhasználat (pld. gépkocsi parkolás) vagy egyéb körülmények a nyomásszabályozó eseti, hosszabb idejű vagy végleges eltakarását, lefedését okozza vagy okozhatja, illetve a nyomásszabályozóhoz való mindenkori hozzáférést gátolja:	
A földbe süllyesztett nyomásszabályozó legalább 20 cm -el legyen a környező terepszinthez képest kiemelve	
A nyomásszabályozó helye:	
A nyomásszabályozó típusa:	
A nyomásszabályozó térfogatárama (teljesítménye):	
A telekhatártól induló csatlakozóvezeték paraméterei:	
Anyaga:	
Átmérője:	
Nyomása:	
Megjegyzés:	

Kelt:	
-------	--

A tervező kamarai azonosító száma a jogszabályban [az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] előírtaknak megfelelően:	
A tervező olvasható neve	Az üzemviteli szakterület vezető olvasható neve
A tervező aláírása	Az üzemviteli szakterület vezető aláírása

3. Egy csatlakozó vezetéken keresztül több gázmérőt megtápláló védőszeleppel (iker kivitelű) kerül beépítésre:

IGEN

NEM

Indoklás kifejtése arról, hogy miért nem helyezhető el több különálló zárható mérőszeleppel a felhasználónál:	
Olyan konstrukciójú iker gázmérőszeleppel kell alkalmazni, amelyen belül a mért/méretlen vezetékek egymástól távol (pl. a szeleppel ellentétes oldalán) vannak elvezetve,	
Lehetőség szerint a gázmérőszeleppel védelmi kialakítása (például: zárható ajtó) csak az adott felhasználási hely tulajdonosa részére biztosítsa a gázmérőhöz való hozzáférést.	
Megjegyzés:	

Kelt:	
A tervező kamarai azonosító száma a jogszabályban [az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] előírtaknak megfelelően:	
A tervező olvasható neve	Az üzemviteli szakterület vezető olvasható neve
A tervező aláírása	Az üzemviteli szakterület vezető aláírása

4. A földben elhelyezett fogyasztói vezetéken elhelyezett védőcső anyaga a törzsdokumentumban lévő követelménytől eltér:

IGEN

NEM

Tervezett védőcső anyaga:	
Indoklás:	
Megjegyzés:	

	Kelt:
A tervező kamarai azonosító száma a jogszabályban [az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] előírtaknak megfelelően:	
A tervező olvasható neve	Az üzemviteli szakterület vezető olvasható neve
A tervező aláírása	Az üzemviteli szakterület vezető aláírása