

## Műszaki adatlap

Membrános gázmérők	Adatlap azonosító: GM_APATOR METRIX1_2021-V.01
Típus: UG T G4	Gyártó: APATOR METRIX S.A. ul. Grunvaldszka 14, 83-110 Tczew, Polska

### Általános követelmények

Ezen műszaki adatlap az OPUS TIGAZ Zrt. által beszerzett háztartási gázmérők műszaki adatait tartalmazza.

Rendelt kivitel:

Terhelési tartomány: **UG T G4** típus esetén  $Q_{\min} 0,04\text{m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{\max} 6\text{m}^3/\text{h}$

Működési hőmérséklettartomány ( $t_m$ ): -25 +40 °C

Maximális üzemi nyomás: 0,5 bar

Csatlakozó csonk menete: G 5/4"

Impulzuskimenettel nem rendelkezik

Számlálómű felbontás: 0,2 dm<sup>3</sup>

Metrológiai kivitel: normál

hőmérséklet-korrektoros: beépített hőmérséklet-korrektorral rendelkezik  
(T jelölés a típusban)

Ciklustérfogat: **UG T G4** 250 mm csonktávolság esetén: 1,9 dm<sup>3</sup>

### Normatív dokumentumok

**MSZ EN 1359:2017**

**127/1991. (X.9.) Korm. rendelet**

**43/2016. (XI.23.) NGM rendelet**

**ML\_03/2006-V.15.**




*Gázmérők. Membrános gázmérők a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról Műszaki leírás a G4; G6 névleges méretű, membrános gázfogyasztás mérő beszerzéséhez*

### Termékjellemzők

#### Beszerzett mérettartomány

Méret jelölés	Típus	Csonk-távolság (mm)	Beép.-i magasság (mm)	Beép.-i mélység (mm)	Teljes szélesség (mm)	Teljes mélység (mm)	Tanúsító megnevezése	Tanúsító jelzés	Tömeg (kg)
G4	UG T G4	250	223	73	325	178	Gyártói (MID)	NL-MI002-0122-T10328	3,2

#### Termékmegfelelőség jelölése és példa a tanúsító jelzésre

Megfelelőségi vizsgálat (típusvizsgálat) jelölés	Hitelesítést tanúsító jelzés	
MID	MID	Nemzeti
		

Az adott gázmérőn, a két hitelesítést tanúsító jelzés közül az egyik kerül alkalmazásra a tanúsítást végző egyedi adataival. Nemzeti hitelesítést tanúsító jelzés esetén a koronás lenyomat két szélén a hitelesítési évének két utolsó számjegye, a másik lenyomaton az utolsó három számjegye szerepel.

## Műszaki adatlap

Membrános gázmérők	Adatlap azonosító: GM_APATOR METRIX1_2021-V.01
Típus: UG T G4	Gyártó: APATOR METRIX S.A. ul. Grunvaldzka 14, 83-110 Tczew, Polska

### Képek a termékről



### Dátum

**Kiadás: Hajdúszoboszló, 2021. július 01.**

### Dokumentum szerkesztő

Név: Török Sándor  
Munkakör: Műszaki vizsgálatok főmunkatárs  
Elérhetőség: +36 (70) 698-3530

### Jóváhagyó



**Bán Zoltán**  
Eszközmenedzsment Igazgató  
OPUS TIGAZ Zrt.