

Műszaki adatlap

Membrános gázmérők	Adatlap azonosító: GM_ITRON2_2010-V.03.
Típus: ACD-G10, ACD-G16, G10, G16, G25, G40, G65	Forgalmazó: GANZ Mérőgyár Kft., Gödöllő Tánacsics Mihály út 11.

Általános követelmények

Ezen műszaki adatlap az OPUS TIGAZ Zrt. által beszerzett középteljesítményű membrános gázmérők műszaki adatait tartalmazza.

Rendelt kivitel:

G10-G65 típusú gázmérők, beépített adatgyűjtőt (Data-logger) nem tartalmaznak.

Normatív dokumentumok

**MSZ EN 1359:2017
127/1991. (X.9.) Korm. rendelet
43/2016. (XI.23.) NGM rendelet
6/2001. (III.19.) GM rendelet
ML_08/2006-V.15.**






*Gázmérők. Membrános gázmérők
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről
Műszaki leírás a G10 – G100 névleges méretű,
membrános gázfogyasztás mérő beszerzéséhez*

Termékjellemzők

Beszerzett mérettartomány

Méret jelölés	Csonk típusa és távolsága (mm)	Csatlakozás (mm)	Qmax (m ³ /h)	Qmin (m ³ /h)	Pmax (bar)	Beép.-i magasság (mm)	Beép.-i mélység (mm)	Teljes szélesség (mm)	Teljes mélység (mm)	Teljes magasság (mm)	Tömeg (kg)
G10	Felső/280	DN 40 G 2"	16	0,10	1/0,5	369/324	123/121/85	396/391/382	262/267/191	369	9,5/4,9
G16	Felső/280	DN 40 G 2"	25	0,16	1/0,5	369/324	123/121/85	396/391/382	262/267/191	369	9,5/4,9
G25	Felső/335	DN 50 G 2 1/2"	40	0,25	1	443/419	138/136	457/449	289/297	443/419	13,3
G40	Felső/430	DN 65 karimás	65	0,40	1	657/661	185	612	392/384	657	42
G40	Oldal/570	DN 65 karimás	65	0,40	0,5	420	175	494	384	369	52
G65	Oldal/680	DN 80 karimás	100	0,65	0,5	400/626	212	680	432	626	69
G65	Felső/500	DN 80 karimás	100	0,65	0,5	687	217	700	445	687	48

Termékmegfelelőség jelölése és példa a tanúsító jelzésre

Megfelelőségi vizsgálat (típusvizsgálat) jelölés	Hitelesítést tanúsító jelzések	
MID	MID	Nemzeti
  0102		 
Az adott gázmérőn, a két hitelesítést tanúsító jelzés közül az egyik kerül alkalmazásra a tanúsítást végző egyedi adataival. Nemzeti hitelesítést tanúsító jelzés esetén a koronás lenyomat két szélén a hitelesítési évének két utolsó számjegye, a másik lenyomaton az utolsó három számjegye szerepel.		

Műszaki adatlap

Membrános gázmérők	Adatlap azonosító: GM_ITRON2_2010-V.03.
Típus: ACD-G10, ACD-G16, G10, G16, G25, G40, G65	Forgalmazó: GANZ Mérőgyár Kft., Gödöllő Táncsics Mihály út 11.

Képek a termékről



Dátum

Kiadás: Hajdúszoboszló, 2021. július 01.

Dokumentum szerkesztő

Név: Török Sándor
 Munkakör: Műszaki vizsgálatok főmunkatárs
 Elérhetőség: +36 (70) 698-3530

Jóváhagyó



Bán Zoltán
 Eszközmenedzsment Igazgató
 OPUS TIGAZ Zrt.